

## Omologazioni VKF della ABCD Estintori Sagl - Screenshot del sito ufficiale.

Per verificare la correttezza dello screenshot: [www.praever.ch](http://www.praever.ch)



no HPI	SG	Désign.	Description	Requérant	Validité	Classification
22819	684	ABCD KS 5A	Extincteur à pression permanente Type: KS 5A Charge nominale: 5 kg	ABCD Estintori Sagl Via Cabione 11 F 6900 Massagno/Schweiz	31.12.2016	classes d'efficacité: 89B La marque de contrôle est délivrée
22818	684	ABCD KS 2A	Extincteur à pression permanente Type: KS 2A Charge nominale: 2 kg	ABCD Estintori Sagl Via Cabione 11 F 6900 Massagno/Schweiz	31.12.2016	classes d'efficacité: 34B La marque de contrôle est délivrée
22812	683	ABCD P6 GD	Extincteur à pression permanente Type: P6 GD Charge nominale: 6 kg	ABCD Estintori Sagl Via Cabione 11 F 6900 Massagno/Schweiz	31.12.2016	classes d'efficacité: 34A,233B,C La marque de contrôle est délivrée
22816	683	ABCD P6 GIE	Extincteur à cartouche de gaz Type: P6 GIE Charge nominale: 6 kg	ABCD Estintori Sagl Via Cabione 11 F 6900 Massagno/Schweiz	31.12.2016	classes d'efficacité: 34A,233B,C La marque de contrôle est délivrée
22813	683	ABCD P9 GD	Extincteur à pression permanente Type: P9 GD Charge nominale: 9 kg	ABCD Estintori Sagl Via Cabione 11 F 6900 Massagno/Schweiz	31.12.2016	classes d'efficacité: 34A,233B,C La marque de contrôle est délivrée
22815	683	ABCD P2 GD	Extincteur à pression permanente Type: P2 GD Charge nominale: 2 kg	ABCD Estintori Sagl Via Cabione 11 F 6900 Massagno/Schweiz	31.12.2016	classes d'efficacité: 13A,89B,C La marque de contrôle est délivrée
22810	683	ABCD P6 GI	Extincteur à cartouche de gaz Type: P6 GI Charge nominale: 6 kg	ABCD Estintori Sagl Via Cabione 11 F 6900 Massagno/Schweiz	31.12.2016	classes d'efficacité: 34A,233B,C La marque de contrôle est délivrée

22811	683	ABCD P9 GI	Extincteur à cartouche de gaz Type: P9 GI Charge nominale: 9 kg	ABCD Estintori Sagl Via Cabione 11 F 6900 Massagno/Schweiz	31.12.2016	classes d'efficacité: 55A,233B,C La marque de contrôle est délivrée
22823	682	ABCD SLW9 GIK	Extincteur à cartouche de gaz Type: SLW9 GIK Charge nominale: 9 l	ABCD Estintori Sagl Via Cabione 11 F 6900 Massagno/Schweiz	31.12.2016	classes d'efficacité: 43A,233B La marque de contrôle est délivrée
22824	682	ABCD SLW6 GIK	Extincteur à cartouche de gaz Type: SLW6 GIK Charge nominale: 6 l	ABCD Estintori Sagl Via Cabione 11 F 6900 Massagno/Schweiz	31.12.2016	classes d'efficacité: 27A,233B La marque de contrôle est délivrée
22825	682	ABCD SLW6 D	Extincteur à pression permanente Type: SLW6 D Charge nominale: 6 l	ABCD Estintori Sagl Via Cabione 11 F 6900 Massagno/Schweiz	31.12.2016	classes d'efficacité: 27A,233B La marque de contrôle est délivrée
22826	682	ABCD SWL9 D	Extincteur à pression permanente Type: SWL9 D Charge nominale: 9 l	ABCD Estintori Sagl Via Cabione 11 F 6900 Massagno/Schweiz	31.12.2016	classes d'efficacité: 43A,233B La marque de contrôle est délivrée

22.05.2012-14:00 / RC